

## ATA CPA 18/2025

### COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 28/05/2025 – início: 14h / término: 17:00h

Local: Vídeo Conferência – Teams

**PARTICIPANTES:** Jessica Michelutti Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB-SP; Adriana Vieira/PGM; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Claudio de Campos/SMSUB; Edgar Silva Netto/CMPD; Eduardo Flores Auge/SMPED; Elisa Prado de Assis/IAB-SP; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; João Carlos da Silva/SMPED; José Miorin Neto/CMPD; Júlia Lopes Arcanjo/SGM; Juliana Hiroko Iha Nacajune/SVMA; Luciana Oliver Peres Quintas de Moraes/SMDET; Luiz Massayuki Sampaio Ito/SME; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/SIURB; Maria Cecília Cominato/SMS; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Robinson Xavier de Lima/SPTrans; Ronaldo Bueno/SMT; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Silverlei Silvestre Vieira/Laramara; Stefania Souza/SPObras; Vânia Sacarrão/CET.

**FALTAS JUSTIFICADAS:** Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; José Renato Melhem/SMPED; Laércio Sant'anna/PRODAM; Priscila Fernandes Libonati/SMPED.

**CONVIDADOS:** Danilo Sales Leão/SPObras; Nadia Lopes/Arquiteta; Patrícia Viceconti Nahas/SPObras; Rogério Romeiro/Rogério Romeiro Arquitetura; Sandra Ramalhoso/Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência.

### ASSUNTOS TRATADOS:

#### Informativos

Foi informado pela Secretária Executiva que o Grupo de Estudos referente a Botoeira Sonora, solicitado em Ata 17/2025, foi criado.

Questionou também se todos os interessados já haviam sido adicionados ao Grupo de Whatsapp para a adição de enquete para definir os dias das reuniões do Grupo.

### SEI 7810.2025/0000361-2 - Largo da Banana, requalificação – SPURB

Feita a apresentação de documentos constantes no Processo o Colegiado observou:

1. Não foi encontrada correspondência entre pranchas da proposta de acessibilidade prevista ao local, preferencialmente em uma única peça gráfica, peça única que o colegiado solicita seja encaminhada quando do retorno deste processo para sua consulta e deliberação;
2. não foi encontrado acesso por meio de rota acessível ao Palco;
3. em atendimento ao “Desenho Universal” previsto na Lei Brasileira da Inclusão – LBI e no item 8.1 - condições gerais - da NBR9050, não foi encontrado no conjunto de bancos oferecidos ao menos um banco com encosto seguindo item 8.9 e sua alínea “d” da NBR9050, também não encontrado banco com braços para servir à necessidade diversa da população;
4. não foi encontrado guarda-corpo (ou solução alternativa) ao desnível sem escada quando entre plataforma e calçada e entre plataforma superior e inferior;
5. Por fim, recomenda que o interessado procure CADU/SMPED para fazer reunião prévia à futura reunião desta CPA buscando compreender e atender da

melhor forma o aqui solicitado;

6. O Colegiado aguarda novo encaminhamento por SPURB com o atendimento e/ou fundamentos do aqui solicitado.

**SEI 6065.2025/0000462-5 – Falta de Acessibilidade no Terminal de Ônibus Guilhermina – Esperança – Linha Vermelha do Metrô**

Foi apresentada Carta Ofício nº 016/2025 enviada para a Comissão pelo membro Olavo de Almeida Soares do Grande Conselho Municipal do Idoso.

Diante das Reclamações apresentadas pelo membro, o Colegiado sugeriu encaminhamento para as Subprefeituras responsáveis, Metrô, CET, SPTrans e ATOS (Secretaria Municipal das Subprefeituras), para que as questões de caminhabilidade e acessibilidade, como sinalizações táteis e visuais, calçadas e travessias possam ser interligadas e sanadas, visto adensamento construtivo, principalmente residencial e previsão do acúmulo de pedestres, fornecendo infraestrutura adequada ao local.

Por fim, foi sugerido pelos membros, a oficialização via SEI do Grande Conselho Municipal do Idoso em Processos futuros.

**SEI 7810.2025/0000372-8 - VLT – SPOBRAS**

Do que foi possível observar de algumas das 226 peças gráficas encaminhadas o Colegiado solicita:

1. Que, no próximo reencaminhamento por SPOBRAS, sejam substancialmente reduzidas as peças gráficas para somente aquelas que tenham questões de acessibilidade a receber manifestação por este Colegiado;
2. Que seja avaliado e atendido (ou feito fundamento de eventual não atendimento) das questões levantadas no aqui apresentado relatório “PRÉVIA ANÁLISE 2025.05” feita por CADU/SMPED;
3. recomenda que o interessado procure CADU/SMPED para fazer reunião prévia à futura reunião desta CPA buscando compreender e atender da melhor forma as questões de acessibilidade colocadas no tal relatório “PRÉVIA ANÁLISE 2025.05” a ser inserido neste Processo;
4. O Colegiado aguarda novo encaminhamento por SPOBRAS com o atendimento e/ou fundamentos do aqui solicitado.

**SEI 6016.2022/0121251-2 - CEI Corujinha**

Apresentado o expediente, o Colegiado reitera, conforme Ata 38/2022, prejudicadas as condições para renovação da parceria aventada. Sendo necessária a apresentação de plantas, fotografias e demais arquivos que possam elucidar a acessibilidade do edifício, por entender que o material apresentado não é o suficiente.

Por fim, pontuou que o Plano de Adequações e demais documentos atestando a adequação do imóvel, deve ser assinado por profissional habilitado, técnico ou agente público para deliberação deste Colegiado.

Reunião encerrada.